

Секция №1

Д
Г
В
Б
А

15000

1260

h=2200

30000

h=2200

h=2200

h=2200

h=2200

h=2200

h=2200

3 6 1 4

2

3

4

Примечание 5

6

7

Расчетная схема квартирного щитка ЩК (наборный)

При наличии в ванных комнатах металлических труб и ванн выполнить заземление по месту.
Электропроводку квартиры №3 (№127 и №134) на 8-ом и 9-ом этажах см. отдельные листы.


Условные обозначения

проводку выполнить в жестких пластиковых негорючих трубах в подготовке пола

4/17-ЭО.2

проводку выполнить в жестких пластиковых негорючих трубах в подготовке пола								
4 / 17 - 30.2								
3	1...2	-	3	07.19г.	Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул.Профсоюзной, 20 в Ворошиловском районе г.Волгограда.			
2	-	Зам.	3	06.19г.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб. Пров.	Тимачев Тимачев			06.19г.	Жилой дом Секция №2	Стадия	Лист	Листов
						Р	12	
Н.контр.	Дядюра				Внутриквартирная электропроводка. 3...11 этажи. План расположения.	ООО "ПРОЕКТ"		

Электронагрузка
квартиры
 $P_p = 10,0 \text{ кВт};$
 $I_p = 47,8 \text{ А};$



ООО "Пересвет-Ремонт-Дон"
К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
04.06.2019 20